



Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
Влада Аутономне Покрајине Војводине
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 16
Тел.: +381 21 2100825
Факс: +381 21 2100831
www.uprava.vojvodina.gov.rs

Број: 404-89/2013
Дана: 09. април 2013. године

Додатне информације/појашњења бр.2 у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – санација инсталације централног грејања ЈНОП 12/2013

Путем mail-а Наручилац је дана 08.04.2013. године примио захтев од потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – санација инсталација централног грејања, у оквиру којег је постављено следеће питање:

Питање:

Замолио бих за неколико информација у вези тендера санација инсталације централног грејања:

1. Дужина цеви вертикала, позиција 5 и 6?
2. Који сензори температуре, позиција 7?
3. Колико веза, позиција 8 и 9?

На основу члана 32. став 3., а сходно члану 31. став 1. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је додатна појашњења.

Одговор на питање:

1. Дужина цеви вертикала је:

Позиција 5:

V62- Ф1/2" 5м + Ф3/4" 5м
V72- Ф3/4" 5м + Ф 1" 5м
V89- Ф3/4" 5м + Ф 1" 5м
V90- Ф3/4" 10м
V104- Ф3/4" 5м + Ф 1" 5м
V116- Ф1/2" 5м + Ф 1" 5м
V117- Ф1/2" 5м + Ф 3/4" 5м
V118а- Ф1/2" 12м

Позиција 6:

V79- Ф1/2" 22м
V83- Ф1/2" 16м + Ф 3/4" 5м
V85- Ф1/2" 25м
V113- Ф1/2" 30м

2. **Сензори температуре:** Pt 100

3. Везе:

Позиција 8: Ф1/2" 22 везе
Позиција 9: Ф1/2" 32 везе.



Ова информација, сходно члану 32. став 3. Закона о јавним набавкама, истовремено се доставља свим другим лицима која су примила Конкурсну документацију и обављује на web-сајту Управе за заједничке послове покрајинских органа, линк јавне набавке.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.р. Наташа Нађ