



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094 Ф: +381 21 487/4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-101/2017

ДАТУМ: 08.05.2017.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.6

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 05.05.2017.године, у писаном облику, путем mail-а, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АПВ (ЈН ОП 9/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања:

1. U specifikaciji opreme pod rednim brojem 1. navode se karakteristike opreme koje nisu neophodne za funkcionalnost sistema a naročito nisu predviđene ni jednim propisom za tehničke karakteristike opreme sistema za dojavu požara EN 54-2 i EN 54-4 ,npr.slanje email-a prilikom događaja direktno sa centrale na 4 korisnička naloga; 3 x USB i 3 x RS-232.

Standardom EN 54 definisano je da samo sistemi koji imaju više od 512 elemenata treba da imaju redundantni procesor. S obzirom na to da je vaš sistem više nego duplo manji od navedenog , nema potrebe za redundantnim procesorom te je iz tog razloga potrebno ukloniti deo "Dupla podrška za procesor: Fail Safe mode".

Molim vas da se izmeni konkursna dokumentacija uklanjanjem navedenih detalja.

2. S obzirom na to da se paralelni ripiter povezuje na centralu a da su centralom definisane karakteristike opreme i da paralelni tablo prenosi informacije koje prikazuje centrala nije neophodno da paralelni tablo ispunjava karakteristike same centrale a koje uzgred nisu definisane propisima (Ethernet port sa TCP/IP, džojstik, 3 x USB port i direktno obaveštavanje centrale o događajima putem elektronske pošte)

3. Kako su u Republici Srbiji prihvaćene inostrane isprave o usaglašenosti opreme sa EN 54 i odgovarajućim pravilnicima za LVD i EMC, koji su objavljeni i važeći kod nas, molim vas da se navedeni propisi zahtevaju kao obavezujući , a da se kao uslov na strani 13/75 stavka 1-Declaration of Performance (DoP) according to the Construction Products Regulation EU (CPR) ukloni .

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:

1.Наведене карактеристике опреме су битне за функционисање система за

детекцију и дојаву пожара, јер дојава пожара поред прописом захтеваних карактеристика треба да омогући и додатне сигурносне опције у складу са наменом система а то је ДЕТЕКЦИЈА и ДОЈАВА пожара.

Захтевана централа за детекцију и дојаву пожара треба да има редувантни процесор.

У спецификацији опреме под редним бројем 1. се наводи да „Централа мора имати могућност умрежавања са осталим централама истог произвођача и то 64 централе у мрежи. Централне могу бити адресабилне, конвенционалне или централе за управљање гашењем пожара...” То значи да број елемената система може бити већи од 512.

2. Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације.

3. Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације.

Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне документације.

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1.Игор Аврамовић, члан

2.Ивана Секулић, члан

3.Јелена Шкорић, члан