



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094 Ф: +381 21 487/4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-101/2017

ДАТУМ: 09.05.2017.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.7

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 06.05.2017.године, у писаном облику, путем mail-а, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АПВ (ЈН ОП 9/2017), у оквиру кога су постављена следећа питања:

1. U skladu sa zakonom o javnim nabavkama članovima 70 i 71 stav 1 naručilac je prekršio zakon jer nije naveo da ponuđena dobra mogu biti sličnih karakteristika odnosno da za svaku stavku u specifikaciji bude na kraju navedeno “ili odgovorajuće”. Molimo Vas da se izmeni konkursna dokumentacija i isprave nepravilnosti.
2. Stavkom 10 specifikacije se zahteva da podnožje detektora bude sa izolatorom petlje. S obzirom da postoji više proizvođača čiji detektori požara sadrže izolatore kratkog spoja u samim detektorima (u svakom elementu) da li je dovoljno da se ponudi oprema tako da je izolator kratkog spoja u detektoru a ne u samom podnožju detektora?
3. Specifikacijom stavkom 8 ste tražili da detektor poseduje stepen zaštite IP 43 i zamenjivu komoru. S obzirom da je detektor požara predviđen za montažu na plafon i da stepen zaštite IP 43 podrazumeva zaštitu od prskajuće vode molimo Vas da se ovaj uslov izbriše iz specifikacije detektora jer po samoj koncepciji rada optički detektor treba da bude otvore za prolaz dima čije su čestice daleko manje od kapljica vode. Posedovanje zamenljive komore može da bude samo opcionim uslov a ne obavezujući uslov jer ne postoji propis koji navodi da detektor mora da poseduje zamenjivu komoru. Posedovanje sertifikata o usklađenosti sa SRPS EN 54 deo 7 i posedovanje domaće isprave o usklađenosti sa LVD direktivom je sasvim dovoljan uslov za detektor požara. Navedene karakteristike poseduje jedan proizvođač te je samim tim i ovo diskriminišući uslov za ostale ponuđače.

4. U specifikaciji ste za stavku 1 centralni uređaj naveli da može biti adresabilna, konvencionalna ili centrala za upravljanje gašenjem. Na osnovu čega tražite da centrala može da upravlja sistemom za gašenje kada navedena centrala koja je specificirana javnom nabavkom kroz opis ne zadovoljava navedene standarde i zašto ako je potrebno da zadovoljava navedeni standard a to je SRPS EN 12094 niste i zahtevali dokaz da centralni uređaj to i poseduje. Pored navedenog niste tražili da centralni uređaj poseduje sertifikat o usaglašenosti sa SRPS EN 54 13 koji je obavezujući kako bi se utvrdilo da je centralni uređaj kompatibilan sa perifernim elementima.
5. U vezi sa postavljenim pitanje potencijalnog ponuđača gde je naveo opravdane razloge da se iz specifikacije centralnog uređaja (stavka 1 specifikacije) izbrišu delovi vezani za modul za povezivanje na monitoring centar preko telefonske linije i usklađenost sa EN 54-21 koliko može da se primeti da niste ukinuli navedeni deo te Vas molimo da iz specifikacije izbrišete sve delove

vezane za monitoring centar jer je specifikacijom dat poseban monitoring sistem za dojavu požara i kroz server i radnu stanicu a posebno imajući u vidu da ovaj deo sistema nije obavezujući za funkcionisanje sistema.

6. U istoj specifikaciji pod rednim brojem 1 se takođe traži da centralni uređaj poseduje istoriju od 9999 memorisanih događaja. Standardom SRPS EN 54-2 nije naveden uslov da određeni kontrolni panel čuva tačno određen broj događaja pa je iz tog razloga potrebno ovaj uslov ukloniti iz specifikacije.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:

1.Чланом 71. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) регулисано је да наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих начина: 1) са позивом на техничке спецификације из члана 70. и на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима „или одговарајуће”.....

Ставом 6. истог члана регулисано је да изузетно од одредбе става 1. тачка 1), ако се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи „или одговарајући”, док је ставом 8. истог члана регулисано да је у случају из става 6. Наручилац дужан да прихвати и други стандард који испуњава захтеве српског стандарда, као и доказе који то потврђују.

С обзиром на наведено нисмо прекршили Закон о јавним набавкама.

2.Наручилац је у Конкурсној документацији навео тражене минималне техничке карактеристике. Понуђач може понудити одговарајућа добра, која морају имати исте или боље минималне техничке и функционалне карактеристике од тражених у Конкурсној документацији.

3. Наручилац је у Конкурсној документацији навео тражене минималне техничке карактеристике. Понуђач може понудити одговарајућа добра, која морају имати исте или боље минималне техничке и функционалне карактеристике од тражених у Конкурсној документацији. Према нашем сазнању тражени услов није дискриминаторски, а Наручиоцу смањује трошкове одржавање система.

4. У циљу бољег разумевања захтева наручиоца указујемо да смо у Конкурсној документацији навели да тражена централа треба да има могућност да се може умрежити са другим централама које могу бити адресабилне, конвенционалне или централе за управљање гашењем пожара.

Измене бр.2 Конкурсне документације објављене су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 21.04.2017.године.

5.Изменом бр.2 Конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 21.04.2017.године извршена је измена

ставке 1. из Техничке спецификације.

6. Историја догађаја је важна за коришћење система и његово одржавање. Наручилац је у Конкурсној документацији навео тражене минималне техничке карактеристике. Понуђач може понудити одговарајућа добра, која морају имати исте или боље минималне техничке и функционалне карактеристике од тражених у Конкурсној документацији.

Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне документације.

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

- 1.Игор Аврамовић, члан
- 2.Ивана Секулић, члан
- 3.Јелена Шкорић, члан