



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094 F: +381 21 487/4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-159/2017

ДАТУМ: 31.07.2017.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 28.07.2017.године, у писаном облику, путем mail-а, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова – капитално одржавање зграда и објеката у надлежности Управе, обликоване по партијама од 1 до 3 (ЈН ОП 23/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања:

1.Партија 1. - Молимо Вас да проверите јединицу мере за позицију А/бр.2/ санација пукотине:/ за радове на Згради Покрајинске владе, Бул. Михајла Пупина 16, мислимо да је јединица мере за ту позицију m^2 , а не m^3 , како пише у вашем предмеру. Молимо Вас да проверите и ако је потребно извршите исправку у предмеру.

2.Партија 3. - Интересује нас за позицију бр.8, да ли имате податак колики је капацитет траженог одмашћивача?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:

1. Исправна јединица мере је m^2 .Ради се о техничкој грешци. Понуђач , приликом давања понуде, јединичну цену без пдв даје по m^2 (не по m^3) а укупну цену без пдв даје множењем тражене количине - 50,00 m^2 са јединичном ценом без пдв по m^2 .
2. Одвод воде из канала (таложне јаме) се улива у сепаратор по норми EN 858-1 протока $Q=1,0$ l/sek.

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1. Маја Гајинов, члан
2. Јелена Шкорић, заменик члана
- 3.Маја Стојичић, члан