



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина

**Покрајинска влада**  
**УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**  
**ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**  
**Комисија за јавну набавку**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 487 4094 F: +381 21 487/4087  
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-92/2019

ДАТУМ: 25.03.2019.године

**ПРЕДМЕТ: одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1**

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 22.03.2019.године, у писаном облику, путем mail-а, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку РАДОВА САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ Покрајинске владе ( ЈН ОП 11/2019), у оквиру кога је поставило следећа питања:

1. У делу 2 конкурсне документације - Vrsta, техничке карактеристике (спецификације) ..., наведено је "Уколико понуђач за ставке В 2, 3, и 4 и V 1, 2, 3, 5 и 6 понуди „или одговарајуће" дужан је да уз понуду достави писмени доказ од Технолошког факултета у Новом Саду да је понуђена „или одговарајућа" техника или средство одговарајућа захтеваној техници .....". У делу 8 конкурсне документације - Упутство понуђачима како да саchine понуду, под тачком 1, 2 и 3 наведено је да се документација доставља за ставке В 2, 3 и 4 и V 1, 2, 5 и 6. Да ли то значи да за таčku V 3 не треба доставити писмени доказ од Технолошког факултета у Новом Саду ?

2. Позичијом 2., у делу предмера А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, тражено је да се надоместе недостажуће кугле  $\varnothing 8$  од ливеног алуминијума. Молимо Вас да нам појасните да ли су кугле од пуног профила или су ошупљене у средини, као и начин на који су тренутно кугле повезане са реšetком.

3. У позичији 4., у делу предмера А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, потребно је да се заштите постојећи уређаји и опрема, како би се несметано извели радови. Молим Вас да нам кажете да ли је потребно да камере за видео надзор раде током извођења радова?

4. Позичијом 4., у делу предмера V. KONSOLIDACIЈA, захтевано је да се санирају pukotine и nestabilne површине kamenih stepeniшта. Kojim materijalom је потребно sanirati stepeniште?

5. Позичијом 5., у делу предмера V. KONSOLIDACIЈA, потребно је sanirati oštećene површине kamene okapnice ogradnog zida. Nije наведено kojim materijalom је потребно sanirati okapnice?

6. Позичијом 10., у делу предмера V. KONSOLIDACIЈA, predviđena је impregnacija gornje површине kamenog stepeniшта. Kojim materijalom је потребно izvršiti impregnaciju kamenih stepenica?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:

1. За тачку В 3 треба доставити писмени доказ од Технолошког факултета у Новом Саду. Наручилац је дана 22.03.2019.године објавио Измене бр. Конкурсне документације за предметну набавку где је прецизирао тај податак.

2. Кугле су пуног профила, заварене за решетку.
  3. Надзорне камере заштити прозирном фолијом.
  4. Репарацију извести неким средством за попуњавање камена, нпр. KSE FÜLLSTROFF B, а како се ради о пешчару, консолидација се може извести и ситнозрним бетоном са агрегатом у боји камена и исполирати.
  5. Одговор као под 4.
  6. Заштиту степеништа извести неким средством типа IDEA HP произвођача BELLINZONI, Италија или одговарајуће.
- Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне документације.
- Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.uprava.vojvodina.gov.rs](http://www.uprava.vojvodina.gov.rs), у року од 3 дана од дана пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ