



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**

Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад

БРОЈ: 404-181/2019 ДАТУМ:21.06.2019.године

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку
радова - реконструкција нисконапонског постројења
у згради Скупштине АПВ
(ред. бр. ЈНОП 29/2019)**

Предмет: Појашњење у вези јавне набавке ЈНОП 29/2019

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 20.06.2019. године, у писаном облику, путем mail-а, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова - реконструкција нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ, у оквиру кога је поставило следеће питање:

Mi smo uočili sledeće nedostajuće pozicije i manjkavosti opisa postojećih pozicija iz specifikacije:

Питање бр.1.	Nedostajuća pozicija: Identifikacija kablova priključenih na postojeće NN postrojenje. Razvezivanje kablova sa postojećeg NN postrojenja, demontaža postojećeg postrojenja i njegovo odvoženje na lokaciju koju odredi investitor u okviru objekta skupštine.
Питање бр.2	Nedostajuća pozicija: Nastavljanje postojećih kablova kako bi se mogli priključiti u novo NN postrojenje. Naručilac treba da ovu poziciju precizira i da da informacije o broju kablova koje treba nastaviti, sa tipom i presekom kablova kao i sa potrebnom dužinom svakog nastavka.
Питање бр.3	Nedostajuća pozicija: Ugradnja, povezivanje kablova u novo NN postrojenje i puštanje u rad novog NN postrojenja. Pozicijom obuhvatiti i podešavanje svih zaštitnih uređaja kao i programiranje uređaja i stavljanje u funkciju sistema komunikacije između svih uređaja uključenih u komunikaciju.

Питање бр.4	Nedovoljno precizno opisana pozicija: Pozicija broj 65. Specifikacije, koja glasi ovako: „Nabavka i ugradnja energetskog kabla PP00 4x120 mm ² , 100 m.; 1 komplet“ Treba da bude dodatno opisna načinom polaganja kablova, na primer po postojećim regalima, ili po regalima, koje treba obuhvatiti ovom pozicijom, ili u postojećem kablovskom kanalu, ili u zemlji, iskop zemlje u dužini od x metara prediveti ovom pozicijom, ili ... Navesti način polaganja kabla i da li je kroz poziciju potrebno predvideti i neke druge aktivnosti
----------------	--

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или појашњења:

Одговор на питање бр.1.

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације које ће се објавити на Порталу ЈН.

Одговор на питање бр.2.

Дефинисано је у „Пројекту електроенергетских инсталација“ за ову јавну набавку а који је наведен у конкурсној документацији и заинтересовани понуђачи могу да изврше увид лично на начин наведеном у тачки 2)2) дела 2. Конкурсне документације и на захтев понуђача се може доставити у електронској форми.

Одговор на питање бр.3.

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације које ће се објавити на Порталу ЈН.

Одговор на питање бр.4.

Дефинисано је у „Пројекту електроенергетских инсталација“ за ову јавну набавку а који је наведен у конкурсној документацији и заинтересовани понуђачи могу да изврше увид лично на начин наведеном у тачки 2)2) дела 2. Конкурсне документације и на захтев понуђача се може доставити у електронској форми.

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ